

ООО «УК Своя квартира»

АКТ

ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЫМОХОДОВ И ВЕНТЕЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ ОТ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ (АГРЕГАТОВ)

г. Курск

«15» января 2021г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители ООО «УК Своя квартира»

Гл. инженер Чемеров Г.В., нач. ТО и АДС Мозговой В.В., мастер Коноров Е.Н.

Провели периодическое обследование технического состояния:

ТИП КАНАЛА	МАТЕРИАЛ КАНАЛА	СЕЧЕНИЕ КАНАЛА	СОСТОЯНИЕ ТЯГИ	ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОСТОЯНИИ КАНАЛА
Дымоход	Нет	Ø 400 мм.	Имеется	Пригоден
Дымоход	Нет	Ø 400 мм.	Имеется	Пригоден
Дымоход	Нет	Ø 400 мм.	Имеется	Пригоден
в/канал (дефлектор)	Нет	Ø 170 мм.	Имеется	Пригоден

НА ОБЪЕКТЕ: котельная ул. Почтовая ж.дом № 12

Дымоходы и вентканалы находятся в технически исправном состоянии за исключением _____

Дата очередной поверки « март 2021г.

Внимание! Запрещается использование дымохода (вентканала) в технически неисправном состоянии

Подписи:



 Чемеров Г.В.

 Мозговой В.В.

 Коноров Е.Н.

ООО «УК Своя квартира»

АКТ

ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЫМОХОДОВ И ВЕНТЕЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ ОТ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ (АГРЕГАТОВ)

г. Курск

«15» января 2021г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители ООО «УК Своя квартира»

Гл. инженер Чемеров Г.В., нач. ТО и АДС Мозговой В.В., мастер Коноров Е.Н.

Провели периодическое обследование технического состояния:

ТИП КАНАЛА	МАТЕРИАЛ КАНАЛА	СЕЧЕНИЕ КАНАЛА	СОСТОЯНИЕ ТЯГИ	ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОСТОЯНИИ КАНАЛА
Дымоход	Нет	Ø 400 мм.	Имеется	Пригоден
Дымоход	Нет	Ø 400 мм.	Имеется	Пригоден
Дымоход	Нет	Ø 400 мм.	Имеется	Пригоден
в/канал (дефлектор)	Нет	Ø 170 мм.	Имеется	Пригоден

НА ОБЪЕКТЕ: котельная ул. Радищева ж.дом № 20

Дымоходы и вентканалы находятся в технически исправном состоянии за исключением _____

Дата очередной поверки « март 2021г.

Внимание! Запрещается использование дымохода (вентканала) в технически неисправном состоянии

Подписи:



 Чемеров Г.В.

 Мозговой В.В.

 Коноров Е.Н.

ООО «УК Своя квартира»

АКТ

ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЫМОХОДОВ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ ОТ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ (АГРЕГАТОВ)

г. Курск

«15» января 2021г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители ООО«УК Своя квартира»

Гл. инженер Чемеров Г.В., нач. ТО и АДС Мозговой В.В., мастер Коноров Е.Н.

Провели периодическое обследование технического состояния:

ТИП КАНАЛА	МАТЕРИАЛ КАНАЛА	СЕЧЕНИЕ КАНАЛА	СОСТОЯНИЕ Е ТЯГИ	ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОСТОЯНИИ КАНАЛА
Дымоход	Нет	Ø140x140 мм.	Имеется	Пригоден
Дымоход	Нет	Ø140x140 мм	Имеется	Пригоден
Дымоход	Нет	Ø140x140 мм	Имеется	Пригоден
в/канал (дефлектор)	Нет	Ø140x140 мм	Имеется	Пригоден

НА ОБЪЕКТЕ: теплогенераторная № 1 ул. Радищева ж.дом № 18

Дымоходы и вентканалы находятся в технически исправном состоянии за исключением

Дата очередной поверки «15» января 2021г.

Внимание! Запрещается использование дымохода (вентканала) в технически неисправном состоянии

Подписи:

Чемеров Г.В.
Мозговой В.В.
Коноров Е.Н.

ООО «УК Своя квартира»

АКТ

ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЫМОХОДОВ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ ОТ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ (АГРЕГАТОВ)

г. Курск

«15» января 2021г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители ООО«УК Своя квартира»

Гл. инженер Чемеров Г.В., нач. ТО и АДС Мозговой В.В., мастер Коноров Е.Н.

Провели периодическое обследование технического состояния:

ТИП КАНАЛА	МАТЕРИАЛ КАНАЛА	СЕЧЕНИЕ КАНАЛА	СОСТОЯНИЕ ТЯГИ	ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОСТОЯНИИ КАНАЛА
Дымоход	Нет	Ø140x140 мм	Имеется	Пригоден
Дымоход	Нет	Ø140x140 мм	Имеется	Пригоден
Дымоход	Нет	Ø140x140 мм	Имеется	Пригоден
в/канал (дефлектор)	Нет	Ø140x140 мм	Имеется	Пригоден

НА ОБЪЕКТЕ: теплогенераторная № 2 ул. Радищева ж.дом № 18

Дымоходы и вентканалы находятся в технически исправном состоянии за исключением

Дата очередной поверки «15» января 2021г.

Внимание! Запрещается использование дымохода (вентканала) в технически неисправном состоянии

Подписи:

Чемеров Г.В.
Мозговой В.В.
Коноров Е.Н.

ООО «УК Своя квартира»

АКТ

ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЫМОХОДОВ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ ОТ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ (АГРЕГАТОВ)

г. Курск

«25» декабря 2020г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители ООО «УК Своя квартира»

Гл. инженер Чемеров Г.В., нач. ТО и АДС Мозговой В.В., мастер Конорев Е.Н.

Провели периодическое обследование технического состояния:

ТИП КАНАЛА	МАТЕРИАЛ КАНАЛА	СЕЧЕНИЕ КАНАЛА	СОСТОЯНИЕ ТЯГИ	ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОСТОЯНИИ КАНАЛА
Дымоход	Нет	Ø140x140 мм	Имеется	Пригоден
Дымоход	Нет	Ø140x140 мм	Имеется	Пригоден
Дымоход	Нет	Ø140x140 мм	Имеется	Пригоден
в/канал (дефлектор)	Нет	Ø140x140 мм	Имеется	Пригоден

НА ОБЪЕКТЕ: теплогенераторная № ул. Дружининская ж.дом № 29

Дымоходы и вентканалы находятся в технически исправном состоянии за исключением

Дата очередной поверки « февр 2021г.

Внимание! Запрещается использование дымохода (вентканала) в технически неисправном состоянии

Подписи:

Чемеров Г.В.
Мозговой В.В.
Конорев Е.Н.

ООО «УК Своя квартира»

АКТ

ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЫМОХОДОВ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ ОТ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ (АГРЕГАТОВ)

г. Курск

«25» декабря 2020г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители ООО «УК Своя квартира»

Гл. инженер Чемеров Г.В., нач. ТО и АДС Мозговой В.В., мастер Конорев Е.Н.

Провели периодическое обследование технического состояния:

ТИП КАНАЛА	МАТЕРИАЛ КАНАЛА	СЕЧЕНИЕ КАНАЛА	СОСТОЯНИЕ ТЯГИ	ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОСТОЯНИИ КАНАЛА
Дымоход	Нет	Ø140x140 мм	Имеется	Пригоден
Дымоход	Нет	Ø140x140 мм	Имеется	Пригоден
в/канал (дефлектор)	Нет	Ø140x140 мм	Имеется	Пригоден

НА ОБЪЕКТЕ: теплогенераторная № ул. Дружининская ж.дом № 35

Дымоходы и вентканалы находятся в технически исправном состоянии за исключением

Дата очередной поверки « февр 2021г.

Внимание! Запрещается использование дымохода (вентканала) в технически неисправном состоянии

Подписи:

Чемеров Г.В.
Мозговой В.В.
Конорев Е.Н.

ООО «УК Своя квартира»

АКТ

ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЫМОХОДОВ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ
ОТ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ (АГРЕГАТОВ)

г. Курск

«25» декабря 2020г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители ООО «УК Своя квартира»

Гл. инженер Чемеров Г.В., нач. ТО и АДС Мозговой В.В., мастер Конорев Е.Н.

Провели периодическое обследование технического состояния:

ТИП КАНАЛА	МАТЕРИАЛ КАНАЛА	СЕЧЕНИЕ КАНАЛА	СОСТОЯНИЕ ТЯГИ	ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОСТОЯНИИ КАНАЛА
Дымоход	Асб/цемент	Ø 350 мм.	Имеется	Пригоден
Дымоход	Асб/цемент	Ø 350 мм.	Имеется	Пригоден
Дымоход	Асб/цемент	Ø 350 мм.	Имеется	Пригоден
Дымоход	Асб/цемент	Ø 350 мм.	Имеется	Пригоден
Дымоход	Асб/цемент	Ø 350 мм.	Имеется	Пригоден

НА ОБЪЕКТЕ: 1 подъезд ул. Пионеров ж.дом № 17

Дымоходы и вентканалы находятся в технически исправном состоянии за исключением _____

Дата очередной поверки «25» декабря 2021г.

Внимание! Запрещается использование дымохода (вентканала) в технически неисправном состоянии

Подписи:

 Чемеров Г.В.
 Мозговой В.В.
 Конорев Е.Н.

ООО «УК Своя квартира»

АКТ

ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЫМОХОДОВ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ
ОТ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ (АГРЕГАТОВ)

г. Курск

«25» декабря 2020г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители ООО «УК Своя квартира» Гл. инженер Чемеров Г.В., нач. ТО и АДС Мозговой В.В., мастер Конорев Е.Н.

Провели периодическое обследование технического состояния:

ТИП КАНАЛА	МАТЕРИАЛ КАНАЛА	СЕЧЕНИЕ КАНАЛА	СОСТОЯНИЕ ТЯГИ	ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОСТОЯНИИ КАНАЛА
Дымоход	Асб/цемент	Ø 350 мм.	Имеется	Пригоден
Дымоход	Асб/цемент	Ø 350 мм.	Имеется	Пригоден
Дымоход	Асб/цемент	Ø 350 мм.	Имеется	Пригоден
Дымоход	Асб/цемент	Ø 350 мм.	Имеется	Пригоден
Дымоход	Асб/цемент	Ø 350 мм.	Имеется	Пригоден

НА ОБЪЕКТЕ: 2 подъезд ул. Пионеров ж.дом № 17

Дымоходы и вентканалы находятся в технически исправном состоянии за исключением _____

Дата очередной поверки «25» декабря 2021г.

Внимание! Запрещается использование дымохода (вентканала) в технически неисправном состоянии

Подписи:

 Чемеров Г.В.
 Мозговой В.В.
 Конорев Е.Н.

ООО «УК Своя квартира»

АКТ

ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЫМОХОДОВ И ВЕНТЕЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ
ОТ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ (АГРЕГАТОВ)

г. Курск

«25» декабря 2020г..

Мы, нижеподписавшиеся, представители ООО«УК Своя квартира»

Гл. инженер Чемеров Г.В., нач. ТО и АДС Мозговой В.В., мастер Конорев Е.Н.

Провели периодическое обследование технического состояния:

ТИП КАНАЛА	МАТЕРИАЛ КАНАЛА	СЕЧЕНИЕ КАНАЛА	СОСТОЯНИЕ ТЯГИ	ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОСТОЯНИИ КАНАЛА
Дымоход	Асб/цеи	Ø 350 мм.	Имеется	Пригоден
Дымоход	Асб/цеи	Ø 350 мм.	Имеется	Пригоден
Дымоход	Асб/цеи	Ø 350 мм.	Имеется	Пригоден
Дымоход	Асб/цеи	Ø 350 мм.	Имеется	Пригоден
Дымоход	Асб/цеи	Ø 350 мм.	Имеется	Пригоден

НА ОБЪЕКТЕ: 3 подъезд ул. Пионеров ж-дом № 17

Дымоходы и вентканалы находятся в технически исправном состоянии за исключением

Дата очередной поверки « 25/12/20 г.

Внимание! Запрещается использование дымохода (вентканала) в технически неисправном состоянии

Подписи:

Чемеров Г.В.
Мозговой В.В.
Конорев Е.Н.

ООО «УК Своя квартира»

АКТ

ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЫМОХОДОВ И ВЕНТЕЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ
ОТ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ (АГРЕГАТОВ)

г. Курск

«25» декабря 2020г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители ООО«УК Своя квартира»

Гл. инженер Чемеров Г.В., нач. ТО и АДС Мозговой В.В., мастер Конорев Е.Н.

Провели периодическое обследование технического состояния:

ТИП КАНАЛА	МАТЕРИАЛ КАНАЛА	СЕЧЕНИЕ КАНАЛА	СОСТОЯНИЕ ТЯГИ	ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОСТОЯНИИ КАНАЛА
Дымоход	Асб/цеи	Ø 350 мм.	Имеется	Пригоден
Дымоход	Асб/цеи	Ø 350 мм.	Имеется	Пригоден
Дымоход	Асб/цеи	Ø 350 мм.	Имеется	Пригоден
Дымоход	Асб/цеи	Ø 350 мм.	Имеется	Пригоден
Дымоход	Асб/цеи	Ø 350 мм.	Имеется	Пригоден

НА ОБЪЕКТЕ: 4 подъезд ул. Пионеров ж-дом № 17

Дымоходы и вентканалы находятся в технически исправном состоянии за исключением

Дата очередной поверки « 25/12/20 г.

Внимание! Запрещается использование дымохода (вентканала) в технически неисправном состоянии

Подписи:

Чемеров Г.В.
Мозговой В.В.
Конорев Е.Н.

ООО «УК Своя квартира»

АКТ

ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЫМОХОДОВ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ ОТ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ (АГРЕГАТОВ)

г. Курск «25» декабря 2020г..

Мы, нижеподписавшиеся, представители ООО«УК Своя квартира»

Гл. инженер Чемеров Г.В., нач. ТО и АДС Мозговой В.В., мастер Конорев Е.Н.

Провели периодическое обследование технического состояния:

ТИП КАНАЛА	МАТЕРИАЛ КАНАЛА	СЕЧЕНИЕ КАНАЛА	СОСТОЯНИЕ ТЯГИ	ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОСТОЯНИИ КАНАЛА
Дымоход	Асб/цеи	Ø 350 мм.	Имеется	Пригоден
Дымоход	Асб/цеи	Ø 350 мм.	Имеется	Пригоден
Дымоход	Асб/цеи	Ø 350 мм.	Имеется	Пригоден
Дымоход	Асб/цеи	Ø 350 мм.	Имеется	Пригоден
Дымоход	Асб/цеи	Ø 350 мм.	Имеется	Пригоден


НА ОБЪЕКТЕ: 5 подъезд ул. Пионеров ж.дом № 17

Дымоходы и вентканалы находятся в технически исправном состоянии за исключением

Дата очередной поверки « март 2021г.

Внимание! Запрещается использование дымохода (вентканала) в технически неисправном состоянии

Подписи:

 Чемеров Г.В.
 Мозговой В.В.
 Конорев Е.Н.

ООО «УК Своя квартира»

АКТ

ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЫМОХОДОВ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ ОТ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ (АГРЕГАТОВ)

г. Курск «25» декабря 2020г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители ООО«УК Своя квартира»

Гл. инженер Чемеров Г.В., нач. ТО и АДС Мозговой В.В., мастер Конорев Е.Н.

Провели периодическое обследование технического состояния:

ТИП КАНАЛА	МАТЕРИАЛ КАНАЛА	СЕЧЕНИЕ КАНАЛА	СОСТОЯНИЕ ТЯГИ	ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОСТОЯНИИ КАНАЛА
в/канал	Кирп.	Ø 150x200 мм.	Имеется	Пригоден
в/канал	Кирп.	Ø 300x300 мм.	Имеется	Пригоден
в/канал	Кирп.	Ø 400x400 мм.	Имеется	Пригоден
в/канал (дефлектор)	Нет	Ø 170 мм.	Имеется	Пригоден




НА ОБЪЕКТЕ: ул. Пионеров ж.дом № 17

Дымоходы и вентканалы находятся в технически исправном состоянии за исключением

Дата очередной поверки « март 2021г.

Внимание! Запрещается использование дымохода (вентканала) в технически неисправном состоянии

Подписи:

 Чемеров Г.В.
 Мозговой В.В.
 Конорев Е.Н.

ООО «УК Своя квартира»

АКТ

ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЫМОХОДОВ И ВЕНТЕЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ ОТ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ (АГРЕГАТОВ)

г. Курск

«25» декабря 2020г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители ООО «УК Своя квартира»

Гл. инженер Чемеров Г.В., нач. ТО и АДС Мозговой В.В., мастер Конорев Е.Н.

Провели периодическое обследование технического состояния:

ТИП КАНАЛА	МАТЕРИАЛ КАНАЛА	СЕЧЕНИЕ КАНАЛА	СОСТОЯНИЕ ТЯГИ	ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОСТОЯНИИ КАНАЛА
Дымоход	Асб/цемент	Ø 350 мм.	Имеется	Пригоден
Дымоход	Асб/цемент	Ø 350 мм.	Имеется	Пригоден
Дымоход	Асб/цемент	Ø 350 мм.	Имеется	Пригоден
Дымоход	Асб/цемент	Ø 350 мм.	Имеется	Пригоден
Дымоход	Асб/цемент	Ø 350 мм.	Имеется	Пригоден

НА ОБЪЕКТЕ: 1 подъезд ул. Дружининская ж. дом № 29

Дымоходы и вентканалы находятся в технически исправном состоянии за исключением _____

Дата очередной поверки « 25 » декабрь 2020г.

Внимание! Запрещается использование дымохода (вентканала) в технически неисправном состоянии

Подписи:

 Чемеров Г.В.
 Мозговой В.В.
 Конорев Е.Н.

ООО «УК Своя квартира»

АКТ

ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЫМОХОДОВ И ВЕНТЕЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ ОТ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ (АГРЕГАТОВ)

г. Курск

«25» декабря 2020г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители ООО «УК Своя квартира»

Гл. инженер Чемеров Г.В., нач. ТО и АДС Мозговой В.В., мастер Конорев Е.Н.

Провели периодическое обследование технического состояния:

ТИП КАНАЛА	МАТЕРИАЛ КАНАЛА	СЕЧЕНИЕ КАНАЛА	СОСТОЯНИЕ ТЯГИ	ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОСТОЯНИИ КАНАЛА
Дымоход	Асб/цемент	Ø 350 мм.	Имеется	Пригоден
Дымоход	Асб/цемент	Ø 350 мм.	Имеется	Пригоден
Дымоход	Асб/цемент	Ø 350 мм.	Имеется	Пригоден
Дымоход	Асб/цемент	Ø 350 мм.	Имеется	Пригоден

НА ОБЪЕКТЕ: 1 подъезд ул. Дружининская ж. дом № 29

Дымоходы и вентканалы находятся в технически исправном состоянии за исключением _____

Дата очередной поверки « 25 » декабрь 2020г.

Внимание! Запрещается использование дымохода (вентканала) в технически неисправном состоянии

Подписи:

 Чемеров Г.В.
 Мозговой В.В.
 Конорев Е.Н.

ООО «УК Своя квартира»

АКТ

ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЫМОХОДОВ И ВЕНТЕЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ ОТ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ (АГРЕГАТОВ)

г. Курск

«25» декабря 2020г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители ООО «УК Своя квартира»

Гл. инженер Чемеров Г.В., нач. ТО и АДС Мозговой В.В., мастер Конорев Е.Н.

Провели периодическое обследование технического состояния:

ТИП КАНАЛА	МАТЕРИАЛ КАНАЛА	СЕЧЕНИЕ КАНАЛА	СОСТОЯНИЕ ТЯГИ	ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОСТОЯНИИ КАНАЛА
Дымоход	Асб/цемент	Ø 350 мм.	Имеется	Пригоден
Дымоход	Асб/цемент	Ø 350 мм.	Имеется	Пригоден
Дымоход	Асб/цемент	Ø 350 мм.	Имеется	Пригоден
Дымоход	Асб/цемент	Ø 350 мм.	Имеется	Пригоден
Дымоход	Асб/цемент	Ø 350 мм.	Имеется	Пригоден

НА ОБЪЕКТЕ: 2 подъезд ул. Дружининская ж. дом № 29

Дымоходы и вентканалы находятся в технически исправном состоянии за исключением _____

Дата очередной поверки « 25 декабря 2020г.

Внимание! Запрещается использование дымохода (вентканала) в технически неисправном состоянии

Подписи:

Чемеров Г.В.
Мозговой В.В.
Конорев Е.Н.

ООО «УК Своя квартира»

АКТ

ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЫМОХОДОВ И ВЕНТЕЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ ОТ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ (АГРЕГАТОВ)

г. Курск

«25» декабря 2020г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители ООО «УК Своя квартира»

Гл. инженер Чемеров Г.В., нач. ТО и АДС Мозговой В.В., мастер Конорев Е.Н.

Провели периодическое обследование технического состояния:

ТИП КАНАЛА	МАТЕРИАЛ КАНАЛА	СЕЧЕНИЕ КАНАЛА	СОСТОЯНИЕ ТЯГИ	ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОСТОЯНИИ КАНАЛА
Дымоход	Асб/цемент	Ø 350 мм.	Имеется	Пригоден
Дымоход	Асб/цемент	Ø 350 мм.	Имеется	Пригоден
Дымоход	Асб/цемент	Ø 350 мм.	Имеется	Пригоден
Дымоход	Асб/цемент	Ø 350 мм.	Имеется	Пригоден

НА ОБЪЕКТЕ: 2 подъезд ул. Дружининская ж. дом № 29

Дымоходы и вентканалы находятся в технически исправном состоянии за исключением _____

Дата очередной поверки « 25 декабря 2020г.

Внимание! Запрещается использование дымохода (вентканала) в технически неисправном состоянии

Подписи:

Чемеров Г.В.
Мозговой В.В.
Конорев Е.Н.

ООО «УК Своя квартира»

АКТ

ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЫМОХОДОВ И ВЕНТЕЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ
ОТ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ (АГРЕГАТОВ)

г. Курск

«25» декабря 2020г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители ООО«УК Своя квартира»

Гл. инженер Чемеров Г.В., нач. ТО и АДС Мозговой В.В., мастер Конорев Е.Н.

Провели периодическое обследование технического состояния:

ТИП КАНАЛА	МАТЕРИАЛ КАНАЛА	СЕЧЕНИЕ КАНАЛА	СОСТОЯНИЕ ТЯГИ	ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОСТОЯНИИ КАНАЛА
в/канал	Кирп.	Ø 150x200 мм.	Имеется	Пригоден
в/канал	Кирп.	Ø 300x300 мм.	Имеется	Пригоден
в/канал	Кирп.	Ø 400x400 мм.	Имеется	Пригоден
в/канал (дефлектор)	Нет	Ø 170 мм.	Имеется	Пригоден

НА ОБЪЕКТЕ: ул. Дружининская ж.дом № 29

Дымоходы и вентканалы находятся в технически исправном состоянии за исключением

Дата очередной поверки « март 2021г.

Внимание! Запрещается использование дымохода (вентканала) в технически неисправном состоянии

Подписи:

Чемеров Г.В.
Мозговой В.В.
Конорев Е.Н.

ООО «УК Своя квартира»

АКТ

ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЫМОХОДОВ И ВЕНТЕЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ
ОТ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ (АГРЕГАТОВ)

г. Курск

«25» декабря 2020г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители ООО«УК Своя квартира»

Гл. инженер Чемеров Г.В., нач. ТО и АДС Мозговой В.В., мастер Конорев Е.Н.

Провели периодическое обследование технического состояния:

ТИП КАНАЛА	МАТЕРИАЛ КАНАЛА	СЕЧЕНИЕ КАНАЛА	СОСТОЯНИЕ ТЯГИ	ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОСТОЯНИИ КАНАЛА
в/канал	Кирп.	Ø 150x200 мм.	Имеется	Пригоден
в/канал	Кирп.	Ø 300x300 мм.	Имеется	Пригоден
в/канал	Кирп.	Ø 400x400 мм.	Имеется	Пригоден
в/канал (дефлектор)	Нет	Ø 170 мм.	Имеется	Пригоден

НА ОБЪЕКТЕ: ул. Гайдара ж.дом № 11

Дымоходы и вентканалы находятся в технически исправном состоянии за исключением

Дата очередной поверки « март 2021г.

Внимание! Запрещается использование дымохода (вентканала) в технически неисправном состоянии

Подписи:

Чемеров Г.В.
Мозговой В.В.
Конорев Е.Н.

ООО «УК Своя квартира»

АКТ

ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЫМОХОДОВ И ВЕНТЕЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ ОТ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ (АГРЕГАТОВ)

г. Курск

«25» декабря 2020г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители ООО «УК Своя квартира»

Гл. инженер Чемеров Г.В., нач. ТО и АДС Мозговой В.В., мастер Коноров Е.Н.

Провели периодическое обследование технического состояния:

ТИП КАНАЛА	МАТЕРИАЛ КАНАЛА	СЕЧЕНИЕ КАНАЛА	СОСТОЯНИЕ ТЯГИ	ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОСТОЯНИИ КАНАЛА
Дымоход	Асб/цемент	Ø 350 мм.	Имеется	Пригоден
Дымоход	Асб/цемент	Ø 350 мм.	Имеется	Пригоден
Дымоход	Асб/цемент	Ø 350 мм.	Имеется	Пригоден
Дымоход	Асб/цемент	Ø 350 мм.	Имеется	Пригоден
Дымоход	Асб/цемент	Ø 350 мм.	Имеется	Пригоден

НА ОБЪЕКТЕ: 1 подъезд ул. Гайдара ж.дом № 11

Дымоходы и вентканалы находятся в технически исправном состоянии за исключением _____

Дата очередной поверки « 25 декабрь 2020г.

Внимание! Запрещается использование дымохода (вентканала) в технически неисправном состоянии

Подписи:

 Чемеров Г.В.
 Мозговой В.В.
 Коноров Е.Н.

ООО «УК Своя квартира»

АКТ

ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЫМОХОДОВ И ВЕНТЕЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ ОТ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ (АГРЕГАТОВ)

г. Курск

«25» декабря 2020г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители ООО «УК Своя квартира»

Гл. инженер Чемеров Г.В., нач. ТО и АДС Мозговой В.В., мастер Коноров Е.Н.

Провели периодическое обследование технического состояния:

ТИП КАНАЛА	МАТЕРИАЛ КАНАЛА	СЕЧЕНИЕ КАНАЛА	СОСТОЯНИЕ ТЯГИ	ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОСТОЯНИИ КАНАЛА
Дымоход	Асб/цемент	Ø 350 мм.	Имеется	Пригоден
Дымоход	Асб/цемент	Ø 350 мм.	Имеется	Пригоден
Дымоход	Асб/цемент	Ø 350 мм.	Имеется	Пригоден
Дымоход	Асб/цемент	Ø 350 мм.	Имеется	Пригоден

НА ОБЪЕКТЕ: 2 подъезд ул. Гайдара ж.дом № 11

Дымоходы и вентканалы находятся в технически исправном состоянии за исключением _____

Дата очередной поверки « 25 декабрь 2020г.

Внимание! Запрещается использование дымохода (вентканала) в технически неисправном состоянии

Подписи:

 Чемеров Г.В.
 Мозговой В.В.
 Коноров Е.Н.

ООО «УК Своя квартира»

АКТ

ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЫМОХОДОВ И ВЕНТЕЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ ОТ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ (АГРЕГАТОВ)

г. Курск

«15» января 2021г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители ООО«УК Своя квартира»

Гл. инженер Чемеров Г.В., нач. ТО и АДС Мозговой В.В., мастер Конорев Е.Н.

Провели периодическое обследование технического состояния:

ТИП КАНАЛА	МАТЕРИАЛ КАНАЛА	СЕЧЕНИЕ КАНАЛА	СОСТОЯНИЕ ТЯГИ	ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОСТОЯНИИ КАНАЛА
Дымоход	Асб/цемент	Ø 350 мм.	Имеется	Пригоден
Дымоход	Асб/цемент	Ø 350 мм.	Имеется	Пригоден
Дымоход	Асб/цемент	Ø 350 мм.	Имеется	Пригоден
Дымоход	Асб/цемент	Ø 350 мм.	Имеется	Пригоден

НА ОБЪЕКТЕ: 1 подъезд ул. Гайдара ж.дом № 26А

Дымоходы и вентканалы находятся в технически исправном состоянии за исключением

Дата очередной поверки « 15.01.2021 г.

Внимание! Запрещается использование дымохода (вентканала) в технически неисправном состоянии

Подписи:


 _____ Чемеров Г.В.

 _____ Мозговой В.В.

 _____ Конорев Е.Н.

ООО «УК Своя квартира»

АКТ

ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЫМОХОДОВ И ВЕНТЕЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ ОТ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ (АГРЕГАТОВ)

г. Курск

«15» января 2021г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители ООО«УК Своя квартира»

Гл. инженер Чемеров Г.В., нач. ТО и АДС Мозговой В.В., мастер Конорев Е.Н.

Провели периодическое обследование технического состояния:

ТИП КАНАЛА	МАТЕРИАЛ КАНАЛА	СЕЧЕНИЕ КАНАЛА	СОСТОЯНИЕ ТЯГИ	ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОСТОЯНИИ КАНАЛА
Дымоход	Асб/цемент	Ø 350 мм.	Имеется	Пригоден
Дымоход	Асб/цемент	Ø 350 мм.	Имеется	Пригоден
Дымоход	Асб/цемент	Ø 350 мм.	Имеется	Пригоден
Дымоход	Асб/цемент	Ø 350 мм.	Имеется	Пригоден




НА ОБЪЕКТЕ: 2 подъезд ул. Гайдара ж.дом № 26А

Дымоходы и вентканалы находятся в технически исправном состоянии за исключением

Дата очередной поверки « 15.01.2021 г.

Внимание! Запрещается использование дымохода (вентканала) в технически неисправном состоянии

Подписи:


 _____ Чемеров Г.В.

 _____ Мозговой В.В.

 _____ Конорев Е.Н.

ООО «УК Своя квартира»

АКТ

ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЫМОХОДОВ И ВЕНТЕЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ ОТ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ (АГРЕГАТОВ)

г. Курск

«15» января 2021г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители ООО«УК Своя квартира»

Гл. инженер Чемеров Г.В., нач. ТО и АДС Мозговой В.В., мастер Конорев Е.Н.

Провели периодическое обследование технического состояния:

ТИП КАНАЛА	МАТЕРИАЛ КАНАЛА	СЕЧЕНИЕ КАНАЛА	СОСТОЯНИЕ ТЯГИ	ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОСТОЯНИИ КАНАЛА
Дымоход	Асб/цемент	Ø 350 мм.	Имеется	Пригоден
Дымоход	Асб/цемент	Ø 350 мм.	Имеется	Пригоден
Дымоход	Асб/цемент	Ø 350 мм.	Имеется	Пригоден
Дымоход	Асб/цемент	Ø 350 мм.	Имеется	Пригоден


НА ОБЪЕКТЕ: 3 подъезд ул. Гайдара ж.дом № 26А

Дымоходы и вентканалы находятся в технически исправном состоянии за исключением

Дата очередной поверки « 15 января 2021г.

Внимание! Запрещается использование дымохода (вентканала) в технически неисправном состоянии

Подписи:


 _____ Чемеров Г.В.
 _____ Мозговой В.В.
 _____ Конорев Е.Н.

ООО «УК Своя квартира»

АКТ

ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЫМОХОДОВ И ВЕНТЕЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ ОТ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ (АГРЕГАТОВ)

г. Курск

«15» января 2021г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители ООО«УК Своя квартира»

Гл. инженер Чемеров Г.В., нач. ТО и АДС Мозговой В.В., мастер Конорев Е.Н.

Провели периодическое обследование технического состояния:

ТИП КАНАЛА	МАТЕРИАЛ КАНАЛА	СЕЧЕНИЕ КАНАЛА	СОСТОЯНИЕ ТЯГИ	ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОСТОЯНИИ КАНАЛА
в/канал	Кирп.	Ø 350x350 мм.	Имеется	Пригоден
в/канал	Кирп.	Ø 400x400 мм.	Имеется	Пригоден
в/канал (дефлектор)	нет	Ø 250 мм.	Имеется	Пригоден


НА ОБЪЕКТЕ: теплогенераторная ул. Гайдара ж.дом № 26А

Дымоходы и вентканалы находятся в технически исправном состоянии за исключением

Дата очередной поверки « 15 января 2021г.

Внимание! Запрещается использование дымохода (вентканала) в технически неисправном состоянии

Подписи:


 _____ Чемеров Г.В.
 _____ Мозговой В.В.
 _____ Конорев Е.Н.

ООО «УК Своя квартира»

АКТ

ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЫМОХОДОВ И ВЕНТЕЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ
ОТ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ (АГРЕГАТОВ)

г. Курск

«25» декабря 2020г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители ООО«УК Своя квартира»

Гл. инженер Чемеров Г.В., нач. ТО и АДС Мозговой В.В., мастер Конорев Е.Н.

Провели периодическое обследование технического состояния:

ТИП КАНАЛА	МАТЕРИАЛ КАНАЛА	СЕЧЕНИЕ КАНАЛА	СОСТОЯНИЕ ТЯГИ	ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОСТОЯНИИ КАНАЛА
в/канал	Кирп.	Ø 150x200 мм.	Имеется	Пригоден
в/канал	Кирп.	Ø 300x300 мм.	Имеется	Пригоден
в/канал	Кирп.	Ø 400x400 мм.	Имеется	Пригоден
в/канал (дефлектор)	Нет	Ø 170 мм.	Имеется	Пригоден

НА ОБЪЕКТЕ: 3 подъезд ул. Дружининская 7а _____

Дымоходы и вентканалы находятся в технически исправном состоянии за исключением _____

Дата очередной поверки « 25 » декабрь 2020г.

Внимание! Запрещается использование дымохода (вентканала) в технически неисправном состоянии

Подписи:

Чемеров Г.В.
Мозговой В.В.
Конорев Е.Н.

ООО «УК Своя квартира»

АКТ

ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЫМОХОДОВ И ВЕНТЕЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ
ОТ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ (АГРЕГАТОВ)

г. Курск

«25» декабря 2020г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители ООО«УК Своя квартира»

Гл. инженер Чемеров Г.В., нач. ТО и АДС Мозговой В.В., мастер Конорев Е.Н.

Провели периодическое обследование технического состояния:

ТИП КАНАЛА	МАТЕРИАЛ КАНАЛА	СЕЧЕНИЕ КАНАЛА	СОСТОЯНИЕ ТЯГИ	ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОСТОЯНИИ КАНАЛА
в/канал	Кирп.	Ø 150x200 мм.	Имеется	Пригоден
в/канал	Кирп.	Ø 300x300 мм.	Имеется	Пригоден
в/канал	Кирп.	Ø 400x400 мм.	Имеется	Пригоден
в/канал (дефлектор)	Нет	Ø 170 мм.	Имеется	Пригоден

НА ОБЪЕКТЕ: 2 подъезд ул. Дружининская 7а _____

Дымоходы и вентканалы находятся в технически исправном состоянии за исключением _____

Дата очередной поверки « 25 » декабрь 2020г.

Внимание! Запрещается использование дымохода (вентканала) в технически неисправном состоянии

Подписи:

Чемеров Г.В.
Мозговой В.В.
Конорев Е.Н.

ООО «УК Своя квартира»

АКТ

ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЫМОХОДОВ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ
ОТ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ (АГРЕГАТОВ)

г. Курск

«25» декабря 2020г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители ООО «УК Своя квартира»

Гл. инженер Чемеров Г.В., нач. ТО и АДС Мозговой В.В., мастер Конорев Е.Н.

Провели периодическое обследование технического состояния:

ТИП КАНАЛА	МАТЕРИАЛ КАНАЛА	СЕЧЕНИЕ КАНАЛА	СОСТОЯНИЕ ТЯГИ	ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОСТОЯНИИ КАНАЛА
в/канал	Кирп.	Ø 150x200 мм.	Имеется	Пригоден
в/канал	Кирп.	Ø 300x300 мм.	Имеется	Пригоден
в/канал	Кирп.	Ø 400x400 мм.	Имеется	Пригоден
в/канал (дефлектор)	Нет	Ø 170 мм.	Имеется	Пригоден

НА ОБЪЕКТЕ: 1 подъезд ул. Дружининская 7а

Дымоходы и вентканалы находятся в технически исправном состоянии за
исключением _____

Дата очередной поверки « 25 декаб 2020г.

**Внимание! Запрещается использование дымохода (вентканала) в
технически неисправном состоянии**

Подписи:

_____ Чемеров Г.В.
_____ Мозговой В.В.
_____ Конорев Е.Н.