



**АДМИНИСТРАЦИЯ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6
тел.: +7 (4712) 51-28-31, факс: +7 (4712) 51-37-72
e-mail: gzhi@reg-kursk.ru;
www.gzhi-kursk.ru

Главам Администраций
муниципальных районов и
городов

Руководителям обществ
(организаций),
осуществляющих управление
многоквартирными домами.

18 12 19 г. № 01.2-03-06/12559

В адрес государственной жилищной инспекции Курской области от СУ СК России по Курской области поступила информация об участившихся случаях гибели людей в результате скопления угарного газа от работы газовых колонок в домах, в которых не имеется централизованной подачи горячей воды.

В соответствии с требованиями технических регламентов в газифицированных помещениях должен быть обеспечен воздухообмен, достаточный для своевременного удаления вредных веществ из воздуха и поддержания химического состава воздуха в пропорциях, благоприятных для жизнедеятельности человека. Выполнение данного условия возможно только при комплексной работе общеобменной приточно-вытяжной системы вентиляции в помещении, где установлено газоиспользующее оборудование.

Учитывая, что существующая система вентиляции большинства многоквартирных домов не отвечает данным требованиям, государственная жилищная инспекция Курской области считает целесообразным обеспечить дополнительный приток воздуха в помещениях, где установлены газовые водонагреватели.

На основании изложенного, прошу Вас в максимально кратчайшие сроки, в целях предотвращения несчастных случаев, провести работу по установлению вентиляционных клапанов в жилых помещениях, в которых эксплуатируются газовые колонки, в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также во взаимодействии с сотрудниками специализированных организаций, осуществляющих услугу по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования и аварийно-диспетчерскому обслуживанию, при проведении поквартирного обхода довести гражданам информацию о недопустимости эксплуатации газового оборудования при отсутствии или неисправности вентиляционных систем.

Начальник инспекции

И.А. Афонкин

Орехов С.Н.
51-28-31